





Łukasiewicz
Instytut
Mechaniki
Precyzyjnej

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. 22 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: certyfikacja.imp@imp.edu.pl

http://www.imp.edu.pl



AC 041

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr P41/060/2020 (7998)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa i adres producenta:

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa wyrobu:

Stalowe drzwi wewnętrzne

Typ (odmiany):

DELTA PREMIUM 56S, DELTA PREMIUM 56X

Podstawowe parametry:

Klasa odporności na włamanie:

- **RC3** - wg PN-EN 1627:2012

Klasy izolacyjności akustycznej:

DELTA PREMIUM OSB/DELTA PREMIUM 56S

$R_w = 27$ ($R_w = 29dB$) wg PN-EN ISO 717-1:2013

(dla drzwi z progami z uszczelką oraz dolnym ceownikiem zewnętrznym/wewnętrznym, zamykającym skrzydło drzwiowe);

DELTA PREMIUM 56X, DELTA PREMIUM 56P

$R_w = 27$ ($R_w = 30dB$) wg PN-EN ISO 717-1:2013

(dla drzwi z progami z uszczelką oraz dolnym ceownikiem wewnętrznym/zewnętrznym, zamykającym skrzydło drzwiowe)

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9543/2016

Data ważności certyfikatu: **27 grudnia 2021 roku**

Niniejszy certyfikat jest ważny w okresie od 31 marca 2020r. do 27 grudnia 2021r. wyłącznie dla wyrobów określonych we wniosku nr 182/W/2019 pod warunkiem, że ważna jest specyfikacja techniczna, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji..

Certyfikacja zgodności wyrobów Typ „3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Dobrowolny certyfikat zgodności wystawiony w ramach programu PC-03(IMP)

KIEROWNIK

ZAKŁADU CERTYFIKACJI

mgr inż. Marek ZIĘTAŁA



DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Anna OSTAPCZUK

Certyfikat może być publikowany bez komentarzy, skrótów i zmian.

Warszawa, dnia 31 marca 2020r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona pod numerami telefonów: 22 663-43-24, 22 560-28-00

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Formularz F-2.2.1. edycja 7, 30-03-2020 r.



Ústav
přesného
strojírenství

ZKUŠEBNÍ ŘETĚZEC ŁUKASIEWICZ
ÚSTAV PŘESNÉHO STROJÍRENSTVÍ

Závod certifikace

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. 22 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: certyfikacja.imp@imp.edu.pl
<http://www.imp.edu.pl/cert>



AC 041

CERTIFIKÁT SHODY

č. P41/060/2020 (7998)

Název a adresa vlastníka certifikátu:

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Název a adresa výrobce:

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Název výrobku:

Ocelové interiérové dveře

Typ (varianty):

DELTA PREMIUM 56S, DELTA PREMIUM 56X

Základní parametry:

Třída odolnosti proti vloupání:

- RC3 - dle PN-EN 1627:2012

Třídy zvukové izolace:

DELTA PREMIUM OSB/DELTA PREMIUM 56S

$R_w = 27$ ($R_w = 29$ dB) dle PN-EN ISO 717-1:2013
(pro dveře s prahem, těsněním a dolním U profilem
vnějším/vnitřním, uzavíracím dvevní křídlo);

DELTA PREMIUM 56X, DELTA PREMIUM 56P

$R_w = 27$ ($R_w = 30$ dB) dle PN-EN ISO 717-1: 2013
(pro dveře s prahem, těsněním a dolním U profilem
vnějším/vnitřním, uzavíracím dvevní křídlo)

Výrobek splňuje požadavky obsažené v:

Technickém schválení ITB č. AT-15-9543/2016

Datum platnosti certifikátu: 27. prosince 2021

Tento certifikát je platný v období **31. března 2020 až 27. prosince 2021** výhradně pro výrobky stanovené v žádosti č. 182/W/2019 pod podmínkou, že je platná technická specifikace, výrobek splňuje její požadavky a tyto nebyly podstatně změněny: typ výrobku, systém, podmínky a místo výroby.

Certifikace shody výrobků Typ „3“ dle PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrovolný certifikát shody vystavený v rámci programu PC-03(IMP)

VEDOUcí
ZÁVODU CERTIFIKACE
podpis nečitelný
mgr inž. Marek ZIĘTALA

ŘEDITEL ÚSTAVU
podpis nečitelný
dr inž. Anna OSTAPCZUK

kulaté razítko: ZKUŠEBNÍ ŘETĚZEC ŁUKASIEWICZ ÚSTAV PŘESNÉHO STROJÍRENSTVÍ

Certifikát může být zveřejněn bez komentářů, zkratk a změn.

Varšava, dne 31. března 2020

Platnost tohoto certifikátu může být potvrzena na telefonních číslech: 22 663-43-24, 22 560-28-00

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka polského, jmenovaný dekretem krajského soudu v Brně ze dne 30.06.1997, č.j. Spr 3698/96 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.
V překladu jsem neprovedl žádné opravy. Tlumočnický úkon je zapsán pod č. 6636/2020 deníku.

V Hajanech dne 20. 4. 2020

L.S. Podpis tlumočnicka
Ing. Vladislav Miczka



