





Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. 22 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: certyfikacja.imp@imp.edu.pl
http://www.imp.edu.pl



AC 041

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr P41/501/2016 (7082) Z1

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa i adres producenta:

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa wyrobu:

Stalowe drzwi wewnętrzne

Typ (odmiany):

DELTA PREMIUM OSB/DELTA PREMIUM 56S,
DELTA PREMIUM 56X, DELTA PREMIUM 56P

Podstawowe parametry:

Klasa odporności na włamanie:

- **RC3** - wg PN-EN 1627: 2012

Klasy izolacyjności akustycznej:

DELTA PREMIUM OSB/DELTA PREMIUM 56S

$R_w = 27$ ($R_w = 29dB$) wg PN-EN ISO 717-1: 2013
(dla drzwi z progiem z uszczelką oraz dolnym ceownikiem zewnętrznym/wewnętrznym, zamykającym skrzydło drzwiowe);

DELTA PREMIUM 56X, DELTA PREMIUM 56P

$R_w = 27$ ($R_w = 30dB$) wg PN-EN ISO 717-1: 2013
(dla drzwi z progiem z uszczelką oraz dolnym ceownikiem wewnętrznym/zewnętrznym, zamykającym skrzydło drzwiowe)

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9543/2016

Data ważności certyfikatu: **30 marca 2020 roku**

Niniejszy certyfikat jest ważny w okresie od **30 grudnia 2016r.** do **30 marca 2020r.** wyłącznie dla wyrobów określonych we wniosku nr 279/W/2016 pod warunkiem, że ważna jest specyfikacja techniczna, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji.

Niniejszy certyfikat jest aktualizacją certyfikatu nr P41/501/2016 (7082), wystawionego dnia 30.12.2016r., w którym zmieniono datę ważności certyfikatu.

Certyfikacja zgodności wyrobów Typ „3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Dobrowolny certyfikat zgodności wystawiony w ramach programu PC-03(IMP)

KIEROWNIK
ZAKŁADU CERTYFIKACJI

Marek Ziętała
mgr inż. **Marek ZIĘTAŁA**



DYREKTOR INSTYTUTU

Tomasz Babul
dr hab. inż. **Tomasz BABUL, prof. IMP**

Certyfikat może być publikowany bez komentarzy, skrótów i zmian.

Warszawa, dnia **30 grudnia 2019r.**

Z1 - zmiana nr 1



Zkušební řetězec ŁUKASIEWICZ
ÚSTAV PŘESNÉHO STROJÍRENSTVÍ
Závod certifikace

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. 22 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: certyfikacja.imp@imp.edu.pl
<http://www.imp.edu.pl/cert>



CERTIFIKÁT SHODY

č. P41/501/2016 (7082) Z1

Název a adresa vlastníka certifikátu:

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Název a adresa výrobce:

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Název výrobku:

Ocelové interiérové dveře

Typ (varianty):

**DELTA PREMIUM OSB/DELTA PREMIUM 56S,
DELTA PREMIUM 56X, DELTA PREMIUM 56P**

Základní parametry:

Třída odolnosti proti vloupání:

- RC3 - dle PN-EN 1627:2012

Třídy zvukové izolace:

DELTA PREMIUM OSB/DELTA PREMIUM 56S

$R_w = 27$ ($R_w = 29\text{dB}$) dle PN-EN ISO 717-1:2013

(pro dveře s prahem, těsněním a dolním U profilem
vnějším/vnitřním, uzavíracím dveřní křídlo);

DELTA PREMIUM 56X, DELTA PREMIUM 56P

$R_w = 27$ ($R_w = 30\text{dB}$) dle PN-EN ISO 717-1: 2013

(pro dveře s prahem, těsněním a dolním U profilem
vnějším/vnitřním, uzavíracím dveřní křídlo)

Výrobek splňuje požadavky obsažené v:

Technickém schválení ITB č. AT-15-9543/2016

Datum platnosti certifikátu: **30. března 2020**

Tento certifikát je platný v období **30. prosince 2016 až 30. března 2020** výhradně pro výrobky stanovené v žádosti č. 279/W/2016 pod podmínkou, že je platná technická specifikace, výrobek splňuje její požadavky a tyto nebyly podstatně změněny: typ výrobku, systém, podmínky a místo výroby.

Tento certifikát je aktualizací certifikátu č. P41/501/2016 (7082), vystaveného dne 30.12.2016, v němž bylo změněno datum platnosti certifikátu.

*Certifikace shody výrobků Typ „3“ dle PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Dobrovolný certifikát shody vystavený v rámci programu PC-03(IMP)*

VEDOUcí
ZÁVODU CERTIFIKACE
podpis nečitelný
mgr inž. Marek ZIĘTALA

ŘEDITEL ÚSTAVU
podpis nečitelný
dr hab. inž. Tomasz BABUL, prof. IMP

kulaté razítko: ÚSTAV PŘESNÉHO STROJÍRENSTVÍ

Certifikát může být zveřejněn bez komentářů, zkratk a změn.

Varšava, dne 30. prosince 2019

Z1 – změna č. 1

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka polského, jmenovaný dekretem krajského soudu v Brně ze dne 30.06.1997, č.j. Spr 3698/96 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.
V překladu jsem neprovedl žádné opravy. Tlumočnický úkon je zapsán pod č. 6514/2020 deníku.

V Hajanech dne 21. 1. 2020

L.S. Podpis tlumočnicka
Ing. Vladislav Miczka



